



УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДОД
«Детская художественная школа
«Александрино»
Пантыкина Е.А.

«20» декабря 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 8 объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.226литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 1-2 этажей, 1683,0 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1425,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2 половина XVIII века капитального
ремонта/реконструкции _____
проектная документация на (вид работы) ремонт фасадов и интерьеров _____ утверждена /
прошла экспертизу в срок 25 декабря 2015 года
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____; реконструкция _____;
строительство нового здания _____; иное _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа
«Александрино»
(СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа «Александрино»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д.226литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное _____)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 191011, Невский пр., 40,
тел: +7 812 576-80-22, +7 812 576-80-36, +7 812 576-80-71

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):
Учреждение дополнительного образования детей в области изобразительного
искусства.
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства.

2. Осуществление методической деятельности:

- Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера.
- Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций.
- выставок работ обучающихся.
- Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и мероприятий творческой направленности в сфере культуры, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями.
- Организация в установленном порядке издательской деятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное):

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории):

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет):

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От ст. метро «Автово» автобус № 200, 210, 20, 108, трамваи № 36, 41, 52

Остановка « пр. Стачек, 111 », « пр-т маршала Жукова »

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) по личному вызову

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый, регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (местами отсутствует понижение бортового камня), нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет
Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*
---------------------	--

	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)					+
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)					+
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)					+
У (нарушения умственного развития)					+
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «30» октября 2016 г.*

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП		ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД		ВНД	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «30» октября 2016 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ВНД	ВНД		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп		ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДП	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДП	ДП	ДП		ДП	ДП	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5 _____

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+		+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности - 2017 год.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+							
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ		+	+		+	+	+	+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2017-2019 год									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+		+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+		+	+	+	+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «30» октября 2016 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____

КГИОП

- техническая экспертиза _____
- **разработка проектно-сметной документации** _____
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний

Дата « » 20 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) _____
- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 30.10.2016
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 30.10.2016
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на стр.
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _____
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____
(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)

Подпись

Авксентьев Т.Э.

Члены комиссии:

Подпись

Аганитова Т.М.

Подпись

Абзеева М.Н.

Подпись

Подпись

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа»
Наименование объекта
198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.226литера А
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Автостоянка и парковка	1.1 Парковочные места не обозначены (К, О-н, О-в) 1.2 Наличие перепадов высот на путях движения (высокий бордюр частично) (К)	1.1 Обозначить парковку для транспорта инвалидов рядом со входом на территорию (фото 5 организации в чьей ведомости находится территория) 1.2 Установить информацию об ОСИ на входе на территорию. 1.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках		К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур	2.1 Пандус отсутствует 2.2 Отсутствует поручни вдоль марша лестниц со 2 стороны (О-н, С-п, С-ч) 2.3 Нет контрастная маркировки на лестнице (С-ч) 2.3 Доводчик не функционирует (К)	2.1 Установить роллопандус ,кнопку вызова (переговорное устройство) в нижней части пандуса. 2.2 Организовать оказание помощи инвалидам с патологией нижних конечностей и нарушениями зрения	К - ВНД О-н ВНД - О-в - ДП С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП К - ДУ^{пп} О-н - ДУ^{пп} О-в - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Лифт пассажирский - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует своевременное получение визуальной,	3.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.	3.1 Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, Доступные для МПН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). контрастное по отношению к фону стены. 3.2 Установить переносную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха на посту охраны	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания	4.1 Информация о помещениях размещена не нормативно (С-п) 4.2 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в кабинетах и залах, не организован сурдоперевод (Г-ч)	4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидов и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	4.2 Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3 СП 59.13330.2012); При необходимости выступать на сцене использовать сцену большого музыкального зала оборудованного пандусом (фото 41). 4.3 Предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Небольшие габариты туалетной кабины (К) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.4 Отсутствуют поручни у раковины (К, О-н) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п)	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине	5.1 Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (установить горизонтальные поручни, крючки, и т. д. п. 5.3.3 СП 59.13330.2012) 5.1 Установить раковину с опорным поручнем на высоте 0,8 м.	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации (Все) 6.3 На сайте организации нет раздела, касающегося организации доступности	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить на сайте (в разделе «Информация» или		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

