

Акт №337 от 19.06.2017

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 226, литера А

(здание – памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения (усадьба Александрино))

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 1-2 этажей, 1683,0 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: **1425,9 кв.м;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, дом 40**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дополнительное образование детей в области изобразительного искусства;**

Наименование предоставляемых услуг: **Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства.**

Осуществление методической деятельности;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **до 240 человек в день;**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития**

В связи со спецификой учреждения, в Художественной школе не могут обучаться дети с инвалидностью по зрению. Граждане, имеющие инвалидность по зрению, могут рассматриваться только как посетители.

Мы, нижеподписавшиеся,
директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино» Пантыкина Елена Александровна с одной стороны,
и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/05/03, срок действия до 20 июня 2017 г. с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да* (*соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют*) / *нет*)

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*;

лифты: *нет*;

поручни: *да* (внутренние лестницы - *не соответствуют О, С*);

пандусы: *нет*;

подъемные платформы: *нет*;

мобильные лестничные подъемники: *нет*;

раздвижные двери: *нет*;

входные группы: *да* (*не соответствуют К, О, С, У*);

кнопка вызова: *нет* (около входа в здание размещена табличка с номером телефона);

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да* (*не соответствуют К, О, С, частично соответствует Г, У*);

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да* (*не соответствует К, О, С, У*);

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *да* (*частично соответствует К, О, С, Г, У*);

дублирование необходимой для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: *нет*;

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа искусств «Александрино», расположенной по адресу: 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Стажек, дом 226, литера А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия O, K, C, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Основные меры | | | | | | | |
| 1 | | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | | | | | |
| 1.1 | K, O, C, Г, У | Здание находится в центре парка Александрино. Территория не огорожена. Движение к главному входу осуществляется по дорожкам с грунтовым покрытием | | | | | |
| 2 | | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) | | | | | |
| 2.1 | K, O, C, Г, У | У главного входа, в визуально доступном для инвалидов месте, установлена табличка с номером телефона вызова сотрудника учреждения для оказания помощи. Телефон: +7 (812) 757-80-92 | | | | | |
| 2.2 | O, C | Перепад высот в виде двух ступеней от уровня земли к входной площадке не выделен контрастным цветом как препятствие для инвалидов по зрению. Ширина створок дверей главного входа не соответствует нормам; Перепады высот в районе порогов дверей для инвалидов преодолимы с сопровождением (по необходимости). Главный вход в здание частично доступен для инвалидов. Вход в здание находится в зоне видеонаблюдения с поста охраны | | | | | |
| 2.3 | C | Главный вход в здание не адаптирован для слепых. Доступен с сопровождением | | | | | |
| 2.4 | K | Входная площадка главного входа в здание оборудована инвентарным пандусом с поручнем для инвалидов на креслах-колясках. | | | | | |
| 2.5 | K, O, C, Г, У | Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов от входной площадки к месту предоставления услуг, помочь при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственный сотрудник: Беседин Э.Н. - рабочий по зданию</i> В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 12.12.2016) | | | | | Приказ № 10-КВ от 12.12.2016 |
| 3 | | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) | | | | | |
| 3.1 | K, O, C, Г, У | Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Перемещение инвалидов между этажами здания от входной зоны возможно с помощью имеющейся внутренней лестницы. Дверные проемы на путях движения инвалидов внутри здания не соответствуют нормам. Доступно с сопровождением (по необходимости) | | | | | |
| 3.2 | K, O, C, Г, У | Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5 | | | | | Приказ № 10-КВ от 12.12.2016 |
| 4 | | Зона: места обслуживания инвалидов | | | | | |
| 4.1 | O, Г, У | Целевая зона - зона обслуживания - находится на обоих этажах здания. Для инвалидов частично доступна с помощью внутренних | | | | | |

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| | | лестниц. На первом этаже здания для инвалидов всех категорий организовано место для общения с администрацией. | |
| 4.2 | К | Для инвалидов на креслах-колясках доступен первый этаж здания. В коридорах здания и в доступных для учащихся и посетителей помещениях достаточно места для разворота кресла-коляски. Двери в коридорах двухстворчатые - при открытой второй створке ширина проезда достаточна для инвалида на кресле-коляске. Перепады высот в районе порогов дверей (имеющих пороги) на путях движения инвалидов преодолимы с сопровождением (по необходимости) | |
| 4.3 | С | Для слепых инвалидов из числа посетителей школы движение по помещениям школы возможно с сопровождением. | |
| 4.4 | К, О, С, Г, У | Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.2.5 | Приказ № 10-КВ от 12.12.2016 |
| 5 | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | | |
| 5.1 | К, О, С | На первом этаже имеются санитарно-гигиенические помещения. Размеры и внутреннее оборудование туалетных кабин <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствуют требованиям для инвалидов. Посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) | |
| 5.2 | С | Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением) | |
| 5.3 | К, О, С, Г, У | Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.5 | Приказ № 10-КВ от 12.12.2016 |
| 6 | Информационное обеспечение на Объекте | | |
| 6.1 | К, О, С, Г, У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.5 | Приказ № 10-КВ от 12.12.2016 |
| 6.2 | К, О, С, Г, У | Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.alexandrino.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к школе от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии инвалидной парковки на прилегающей территории | |
| 6.3 | К, О, С, Г, У | Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник: Куринская В.С.</i> | Приказ № 6-КВ от 17.01.2017 |
| 7 | Дополнительные меры (при наличии) | | |
| 7 | Зона: пути движения к объекту | | |
| | | Ближайшая станция метро: «Проспект Ветеранов». По пр. Ветеранов троллейбус № 20, 29, 37, 44; автобус № 68, 88, 130, 145; маршрутное такси № 105А, 632А, 650В, К165, К184, К195, К197, К20, К635, 639А, 639В, К130, К227, К234, К235, К246, К29, К68, К81, К88, К52, К343, | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>K445Б, K445В, K468В до остановки «Торговый центр» и далее 1300 м пешком. маршрутное такси № 639Б, К650 до остановки «пр. Жукова»</p> <p>От станции метро «Ленинский пр.» маршрутное такси № К103, К420 до остановки «пр. Жукова» и далее 250 м пешком по выделенному пешеходному пути.</p> <p>От станции метро «Автово» по пр. Стажек трамвай № 36, 41, 52 до остановки «пр. Стажек, 111»; автобус № 20, 108, 200, 210, 484, 487; маршрутное такси № 401, 401А, К224, К300, К404, К424, К424А до остановки «пр. Жукова» и далее 250 м пешком по выделенному пешеходному пути</p> | |
| 8 | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | <p>Ближайшие парковочные места - свободные места на неорганизованной парковке (не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте) во внутридворовых проездах около дома 220 корп.2 по пр. Стажек (заезд со стороны ул. Лени Голикова). Далее 200 м пешком до главного входа в школу.</p> | |

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

В срок до конца 2 квартала 2017 г. разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме информацию, указанную в п.6.2 настоящего Акта о доступности для инвалидов здания школы;

Для обеспечения беспрепятственного доступа на первый этаж здания инвалидов на креслах-колясках, установить напротив входной двери главного входа роллопандус (или иной вариант пандуса), согласно нормам СП59.13330.2012;

Нанести на прозрачные полотна всех дверей входного узла контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

Оборудовать помещение школы набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Во всех зданиях, где имеются санитарно-гигиенические помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН универсальные туалетные кабины (п.5.3.1 СП 59.13330.2012).

Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже согласно нормам СП 59.13330.2012. В рамках имеющегося санузла первого этажа в крыле здания есть возможность оборудовать доступную для всех категорий инвалидов санитарную кабину.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



Пантыкина Е.А. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



Большаков А.Г. /